

**Форма 2.8. Информация об основных
потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых
организацией и их соответствии установленным требованиям**

1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)	0,08
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	18
3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)	3
4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	6394
а) мутность	4095
б) цветность	4095
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	4950
г) общие колиформные бактерии	1808
д) термотолерантные колиформные бактерии	1808
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	0
а) мутность	0
б) цветность	0
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	0
г) общие колиформные бактерии	0
д) термотолерантные колиформные бактерии	0
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	100
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	6

Генеральный директор ООО «АкваСервис»

Н. В. Нагих

